&

(ബി) ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ തലത്തിലോ കെ.എസ്.ഇ.ബി.-യിലോ നിലവിൽ ഫയൽ ഉണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ നമ്പർ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാമോ?

ഇല്ല. നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ബോർഡിന്റെ പരിഗണനയിലില്ല.

പുളിക്കൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ

229(243) ശ്രീ. ടി. വി. ഇബ്രാഹിം: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊണ്ടോട്ടി വൈദ്യുത ഡിവിഷന് കീഴിൽ പുളിക്കൽ കേന്ദ്രമായി 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്നും അതിൻമേൽ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുമോ?

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുളിക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആറ് കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഒരു 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 27-2-2013-ൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഭരണാനുമതി നല്കിയിരുന്നു. സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്കിലെ ചെറുകാവ് വില്ലേജിൽ ഇതിനായി സ്ഥലം ബോർഡ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 2018-ലെ കാലവർഷത്തിൽ ടി പ്രദേശത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് പ്രസ്തുത സ്ഥലം സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് NIT (National Institute of Technology)- യിലെ വിദഗ്ധരിൽനിന്നും കെ.എസ്. ഇ.ബി. അഭിപ്രായം തേടുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് ടി സ്ഥാപനത്തിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഇതുസംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മൺതിട്ടകൾ ഉള്ള സ്ഥലം ആയതിനാൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണത്തിനായി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമാകുമെന്നും സ്ഥലത്തെ മണ്ണിന്റെ ഘടന കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രസ്തുത സ്ഥലം അനുയോജ്യമല്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യത ഉള്ളതിനാൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് മേൽ സ്ഥലം അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് ജിയോളജി വകുപ്പും റിപ്പോർട്ട് നല്കി. ടി റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പുളിക്കൽ പ്രദേശത്ത് മറ്റ് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. ട്രാൻസ്മിഷൻ നോർത്ത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പന്തീരൻകാവിൽ ഒരു

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ നിലവിലുള്ളതിനാൽ പുളിക്കലിൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക സാദ്ധ്യത ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാനും കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഇതിന്റെ നിർവ്വഹണ ചുമതല പ്രവർത്തന സൗകര്യാർത്ഥം തിരൂർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷനിൽ നിന്നും മലപ്പുറം ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷന് നൽകുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഏത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിലാണോ ലഭിക്കുന്നത് ആ ഡിവിഷന് ആയിരിക്കും സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

കോട്ടയ്ക്കൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഇരിമ്പിളിയം കേന്ദ്രമാക്കി കെ.എസ്.ഇ.ബി. സെക്ഷൻ ഓഫീസ്

230(244) പ്രൊഫ. ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടയ്ക്കൽ മണ്ഡലത്തിലെ ഇരിമ്പിളിയം കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു കെ.എസ്.ഇ.ബി. സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആരംഭിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.-ന്റെ പരിഗണനയിലില്ല.

(ബി) ഇതുസംബന്ധിച്ച് വൈദ്യുതി ബോർഡിന് ലഭിച്ച പരാതികളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ; സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കുമോ;

(സി) വൈദ്യുതി ബോർഡിലെയും സെക്ഷനുകളിലെയും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയലിന്റെ മുഴുവൻ പകർപ്പും ലഭ്യമാക്കുമോ;

&

(ഡി) ഇരിമ്പിളിയം കേന്ദ്രമാക്കി കസ്റ്റമർ കെയർ സെന്ററോ സെക്ഷൻ ഓഫീസോ തുടങ്ങുവാൻ അടിയന്തര നിർദ്ദേശം നൽകുമോ?

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടയ്ക്കൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഇരിമ്പിളിയം കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. സെക്ഷൻ ഓഫീസോ കസ്റ്റമർ കെയർ സെന്ററോ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിവേദനം ലഭിക്കുകയും അതിന്മേൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പുതുതായി ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അധികമായി മാനവശേഷി ആവശ്യമായി വരുമെന്നതിനാലും ഇതിനായി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly